

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 258п-27-2019

Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

От 30.12.2019.

Краснодарский край, Темрюкский район,
пос. Стрелка, ул. Полевая, 2 А

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе Авдеева С.В., рассмотрев материалы проверки

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

на основании распоряжения № 429р-27-2019 от 02.12.2019 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 пос. Стрелка муниципального образования Темрюкский район

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее №52-ФЗ), п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) в игровой группы раннего возраста, игровой второй младшей группы пол дощатый, окрашен масляной краской, имеются глубокие щели между досками; в гладильной и постирочной прачечной, на пищеблоке пол выполнен керамической плиткой, местами плитка расколота, что затрудняет проведение качественной влажной уборки.
2. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в гладильной и постирочной прачечной, на пищеблоке станы облицованы кафельной плиткой, местами плитка расколота, отвалилась, что затрудняет проведение качественной влажной уборки.
3. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоках производственное помещение (горячий цех) не оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением; моечные ванны не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1.1. ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.2. п.п. 5.5, 5.2, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 15.07.2020.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе в срок до 15.07.2020 по адресу : г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 "а" .

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Ответственным за выполнение предписания является: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 пос. Стрелка муниципального образования Темрюкский район, заведующий муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 пос. Стрелка муниципального образования Темрюкский район.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю
в Темрюкском районе

С.В. Авдеева

Предписание получил А.Кови Вовк Татьяна Алексеевна
(подпись, ФИО)

30.12.2019
(дата)